

Q1. 既設の分電盤にコントロールユニットが付いている。新品に交換したい。  
後継品番は？

● 現行・旧形品番


コントロールユニット(全機種)を2004年4月にモデルチェンジして、  
品番の末尾に「A」が付いています。  
下記、現行品番にてご注文ください。

現行品番	旧形品番	仕様
AC1TA	AC1T	スイッチ×1, タイムスイッチ×1回路対応
AC2TA	AC2T	スイッチ×2, タイムスイッチ×2回路対応
AC1ETA	AC1ET	スイッチ×1, 自動点滅+タイムスイッチ×1回路対応
AC2ETA	AC2ET	スイッチ×2, 自動点滅+タイムスイッチ×1回路対応
AC2ET2A	AC2ET2	スイッチ×2, 自動点滅+タイムスイッチ×2回路対応

● 仕様の違い

スイッチ部分を変更しました。  
電気的性能、外形寸法、端子位置は従来品と変わりません。

旧形品



(例) AC2ET

現行品



(例) AC2ETA