


## ブレーカがON(再投入)できないトラブル

(一社)キャビネット工業会 盤標準化協議会  
技術資料 CA-G09 施工上の注意事項を  
一部加工の上引用

### トラブル事例

何らかの原因によりブレーカが動作したため  
ブレーカをON(再投入)しようとしたができない。



### 正しい使用

・動作原因を取除き、以下の対応を実施する。

#### 【ハンドルがONとOFFの中間位置にある場合】

ハンドルをOFF側に操作した後、ON側へ操作する

〔ブレーカが動作した場合、ハンドルが  
ONとOFFの中間位置に止まる。  
中間位置からはON(再投入)ができない。〕

#### 【過負荷動作直後の場合】

ブレーカの熱が冷めてからON(再投入)する

〔必要に応じ、負荷機器の電源をOFFにする  
などの処置を行う。〕