




注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

F	変更履歴	特記事項	品番	THEZ1502SB	検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤	数量
	△		キャビネット	CWHK02BK (屋内屋外兼用壁掛)						
	△		ドア	t1.5 (ステンレス)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	△		ボデー	t1.5 (ステンレス)		1:10				
	△		ハンドル	PH-52 / PH-53 (取外しハンドル付属)				内外電機株式会社 図番		欠
			色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)				Naigai Energering Inc.		

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A																				
B																				
C	AC1φ3W 100/200V mm²×3 1P3W WHM 120A (スペース) A ELCB3P 150/150A (NV150-CVS) (30kA) (100mA) AC3φ3W 200V mm²×3 3P3W WHM 120A (スペース) B ELCB3P 150/150A (NV150-CVS) (30kA) (100mA)																			
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B		
回路No.		負荷名称																		
A																				
回路No.		負荷名称																		
B																				
E																				
F	変更履歴 △ △ △ △ 特記事項 品番 THEZ1502SB シーケンス記号 検図 設計 製図 名称 TOP引込計器盤 整理番号 作成日 図番 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 欠 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA																			