




注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	THMZ0402BA			検図	設計	製図	名称 TOP引込計器盤		数量
	△			キャビネット	CMDK8060C2 (屋内露出壁掛)						整理番号		ページ
	△			ドア	t1.6 (スチール)			作成日	縮尺 A3基準 1:10	整理番号		ページ	
	△			ボデー	t1.6 (スチール)					整理番号		ページ	
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)			内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.		図番	欠		
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)								

	1	2	3	4	5	6	7	8															
A																							
B																							
C	AC1φ3W 100/200V mm²×3 1P3W WHM 120A (スペース) A MCCB3P 50/40A (NF63-CV) (7.5kA) AC3φ3W 200V mm²×3 3P3W WHM 120A (スペース) B MCCB3P 50/40A (NF63-CV) (7.5kA)																						
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B					
回路No.		負荷名称																					
A																							
回路No.		負荷名称																					
B																							
E																							
F	変更履歴 <table><tr><td>△</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td></tr></table>		△			△			△			△			特記事項		品番 THMZ0402BA		検図 設計 製図		名称 TOP引込計器盤		
△																							
△																							
△																							
△																							
					シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ												
									内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.		図番 欠												

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA