




	1	2	3	4	5	6	7	8																		
A																										
B																										
C	AC1φ3W 100/200V mm²×3 P3W WHM 120A (スペース) A MCCB3P 50/40A (NF63-CV) (7.5kA) AC1φ3W 100/200V mm²×3 P3W WHM 120A (スペース) B MCCB3P 50/40A (NF63-CV) (7.5kA) AC3φ3W 200V mm²×3 3P3W WHM 120A (スペース) C MCCB3P 50/40A (NF63-CV) (7.5kA)																									
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B			回路No.		負荷名称	C		
回路No.		負荷名称																								
A																										
回路No.		負荷名称																								
B																										
回路No.		負荷名称																								
C																										
E																										
F	変更履歴 特記事項 品番 THMZ0403YB シーケンス記号 検図 設計 製図 名称 TOP引込計器盤 作成日 整理番号 ページ 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 図番 欠																									

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA