




注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	THMZ0702YB			検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤		数量
	△			キャビネット	CHHK02BC (屋内屋外兼用壁掛)									
	△				ドア	t1.6 (スチール)			作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ	
	△				ボデー	t1.6 (スチール)								1:10
	△				ハンドル	PH-52 / PH-53 (取外しハンドル付属)			内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.		図番	欠		
	△				色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)								

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A																				
B																				
C	AC1φ3W 100/200V mm²×3 1P3W WHM 120A (スペース) A MCCB3P 100/75A (NF125-CV) (30kA) AC3φ3W 200V mm²×3 3P3W WHM 120A (スペース) B MCCB3P 100/75A (NF125-CV) (30kA)																			
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B		
回路No.		負荷名称																		
A																				
回路No.		負荷名称																		
B																				
E																				
F	変更履歴		特記事項		品番	THMZ0702YB														
	△				シーケンス記号															
	△					作成日		ページ												
	△																			
	△					内外電機株式会社 図番		欠												
						Naigai Energering Inc.														

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付

注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V

注3) 容量表示なきものは20A

注4) 感度表示なきものは30mA