

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
負荷名板が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについては、別添詳細図と致します。

注4) 各部の詳細図については、別添詳細図をご請求願います。

注5) 機盤等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
100/100A
(NV125-NCV)
(30kA)
(100mA)

R0
NO

F×1
5A


※1

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33



回路No.	負荷名称
32	
34	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	14	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	14	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1034MC	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	
		シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
							内外電機株式会社	図番	欠
							Naigai Engineering Inc.		

A

B


C

D

E

F

負荷名称	回路No.
	101
	103
	105
	107



回路No.	負荷名称
102	
104	
106	
108	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
(スペース)	PSCB2P 30 / A	4	100	

変更履歴		特記事項		品番	TLHE1034MC	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

