

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名版は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
荷荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部分の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機変更変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)


R0
NO
FX1
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33




回路No.	負荷名称
32	
34	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	10	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHM1524CB	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	



注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号					
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社	図番
△							Naigai Engineering Inc.	欠